



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kehs@kehs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кривошеинскому району
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, д. 2а, тел. 8(38251)2-30-45

e-mail: kriwognp@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 20/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пудовская средняя
общеобразовательная школа";

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки, принятой начальником
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кривошеинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России
по Томской области от 03.11.2021 № 20

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 61
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», в период с 14 час. 00 мин. 15 ноября 2021 г. по
14 час. 00 мин. 25 ноября 2021 г., начальником отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Кривошеинскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главным
государственным инспектором по пожарному надзору по Кривошеинскому району) майором
внутренней службы Сергеевым Павлом Васильевичем, проведена плановая выездная проверка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Пудовская средняя
общеобразовательная школа";

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Пикитиной Оксаной Васильевной – директором Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Пудовская средняя общеобразовательная школа"; (в
соответствии с приказом от «01» сентября 2015 г. № 18);

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранени я нарушения обязательн ых требовани й	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется
----------	---	---	---	---

		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасно сти	только выполне ние)
здание школы по адресу 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1а.; 636317, Томская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Школьная, 39.				
1.	На объекте защиты не в полном объеме ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствует запись о средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения).	п.30, Постановление правительства от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01.02.2022	
2.	На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30, Постановление правительства от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01.02.2022	
3.	На объекте запрещено размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; (у эвакуационной двери с помещения столовой размещен горшок с цветком, препятствующий свободной эвакуации)	П. 16, Постановление правительства от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кривошеинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор по пожарному надзору по Кривошеинскому району) Сергеев П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.*

(подпись)

«25» ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«25» ноября 2021 г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.